



**PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

Warszawa, 18 czerwca 1999 r.

DTA-821/2709-A/3/99/MS

DECYZJA

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 7, poz. 55 i Nr 45, poz. 289, z 1983 r. Nr 41 i poz. 185, z 1984 r. Nr 34, poz. 183, z 1986 r. Nr 47, poz. 228, z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 186, z 1989 r. Nr 20, poz. 107, z 1990 r. Nr 34, poz. 201, z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 119, poz. 513, z 1994 r. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 74, poz. 368, z 1996 r. Nr 43, poz. 189 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 137, poz. 926 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1126) i art. 47 ust. 1 i 2 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042 oraz z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126)

na wniosek

Zakładu Energetycznego Łódź – Teren Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

zawarty w pismach: z dnia 2 czerwca 1999 r. znak: DE/4055/99

oraz z dnia 10 czerwca 1999 r. znak: DT/4382/99

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Zakład Energetyczny Łódź – Teren S.A. zmianę taryfy dla energii elektrycznej, zatwierdzonej moją decyzją nr DTA-821/2709-A/2/99/AM z dnia 18 lutego 1999 r., która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

1. Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A., zwany dalej „Zakładem”, posiada koncesję nr PEE/18/2709/U/1/98/JK z dnia 16 listopada 1998 r. na przesyłanie i dystrybucję energii elektrycznej oraz koncesję nr OEE/20/2709/U/1/98/JK z dnia 16 listopada 1998 r. na obrót energią elektryczną.
Zakład ustalił taryfę dla energii elektrycznej, która została zatwierdzona moją decyzją nr DTA-821/2709-A/2/99/AM z dnia 18 lutego 1999 r. i ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” nr 10 z dnia 18 lutego 1999 r.
2. Pismem z dnia 2 czerwca 1999 r. znak: DE/4055/99, uzupełnionym pismem z dnia 10 czerwca 1999 r. znak: DT/4382/99, Zakład wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie zmiany taryfy, w Tabeli Nr 8, w Tabeli Nr 9, w pkt 1 Zestawienia 1 i w części B nadając nowe brzmienie punktu 3 taryfy, załączając akt zmiany taryfy, stanowiący załącznik do niniejszej decyzji. Zmiany w Tabeli Nr 8, Tabeli Nr 9 i w pkt 1 Zestawienia 1 sprowadzają się do obniżenia stawek opłat za przyłączenie do sieci, co zasługuje na aprobatę - ze względu na krytyczne opinie odbiorców wobec stawek dotychczasowych, jako zbyt wysokich, natomiast nowe brzmienie punktu 3 jest następstwem zmian opisanych wyżej.
3. W nowym brzmieniu Tabeli Nr 8 określono ryczałtowe stawki opłat za budowę przyłączy, wraz ze zobowiązaniem się Zakładu do stosowania upustu w wysokości 50%. Oznacza to, że faktyczne stawki opłat, stosowane wobec przyłączanych odbiorców, stanowią połowę kwot wymienionych w tabeli.
4. W nowym brzmieniu Tabeli Nr 9 określono ryczałtowe stawki opłat za rozbudowę sieci, wraz ze zobowiązaniem się Zakładu do stosowania upustu w wysokości 90%. Oznacza to, że faktyczne stawki opłat za rozbudowę sieci, pobierane od odbiorców, stanowią 10% kwot wymienionych w tabeli.

5. Zapisy podpunktu 3.1.1. taryfy, w nowym brzmieniu:

„Ryczałtową opłatę za przyłączenie stosuje się dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opłatę za przyłączenia ustala się na podstawie ryczałtowych stawek za przyłącze oraz ryczałtowych stawek za rozbudowę sieci za wyjątkiem:

- przypadku gdy realizacja wniosku o przyłączenie wymaga zastosowania innych niż standardowe elementów przyłącza,*
- przypadku gdy realizacja wniosku o przyłączenie wymaga zastosowania innych niż standardowe elementów sieci”*

zasługują na uwzględnienie, pod warunkiem - że stosowanie stawek innych niż ryczałtowe ograniczać się będzie do pojedynczych przypadków, uzasadnionych szczególnymi uwarunkowaniami technicznymi lub - na wyraźne życzenie odbiorcy - zawierać będzie elementy odbiegające od elementów standardowych.

6. Korekta ryczałtowych stawek opłat za przyłączenie do sieci, o której mowa w pkt 3 i 4 uzasadnienia została dokonana przez Zakład w sposób bezpośredni w stosunku do odbiorców IV i V grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednakże w związku z przyjęciem jednolitego stanowiska, w myśl którego koszty stanowią 50% poniesionych nakładów na budowę przyłącza oraz 10% nakładów na rozbudowę sieci - przyjmuję, że zastosowane przez Zakład upusty (pkt 3 i 4 uzasadnienia) dotyczą również odbiorców z pozostałych grup przyłączeniowych (dla których opłata za przyłączenie kalkulowana jest w oparciu o stawki opłat za budowę standardowych elementów, określonych w zestawieniu Nr 1 pkt 2 taryfy).

7. W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, iż za wprowadzeniem wnioskowanej przez Zakład zmiany taryfy przemawia słuszny interes społeczny. Biorąc pod uwagę fakt, że niniejsza zmiana taryfy polega na obniżeniu stawek opłat za przyłączenie do sieci i jest korzystna dla odbiorców energii, Zakład może ją stosować z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie taryfy dla energii elektrycznej.

W związku z tym postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu antymonopolowego, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 479²⁸ i art. 479²⁹ Kodeksu postępowania cywilnego oraz w związku z art. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych - Dz. U. Nr 160, poz. 1064).
2. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w branżowym wydaniu Biuletynu Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki



dr Leszek Juchniewicz

Otrzymuje:
Zakład Energetyczny Łódź –Teren S.A.
ul. Piotrkowska 58
90-950 Łódź

Załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr DTA 821/2709-A/3/99/MS z dnia 16.06.1999

ZMIANA TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO ŁÓDŹ-TEREN S.A.

W Taryfie dla Energii Elektrycznej Zakładu Energetycznego Łódź-Teren S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DTA-821/2709-A/2/99/AM z dnia 18 lutego 1999 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części B punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3. OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI ROZDZIELCZEJ.

3.1. Ryczałtowa opłata za przyłączenie.

3.1.1. Ryczałtową opłatę za przyłączenie stosuje się dla podmiotów zaliczanych do IV i V grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, opłatę za przyłączenia ustala się na podstawie ryczałtowych stawek opłat za przyłącze oraz ryczałtowych stawek opłat za rozbudowę sieci za wyjątkiem: ^{X)}

- przypadku gdy realizacja wniosku o przyłączenie wymaga zastosowania innych niż standardowe elementów przyłącza,
- przypadku gdy realizacja wniosku o przyłączenie wymaga zastosowania innych niż standardowe elementów sieci.

3.1.2. Za podstawę zaliczenia do grupy przyłączeniowej należy przyjmować napięcie w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

3.1.3. Opłatę za przyłączenie dla poszczególnych rodzajów przyłączy określa się jako sumę opłat za typowe przyłącze, za przyłącze i za rozbudowę sieci gdzie:

^{X)} patrz pkt 5 uzasadnienia decyzji zatwierdzającej niniejszą zmianę taryfy

- Opłatę za typowe przyłącze do 5m przyjmuje się z tabeli nr 8, zgodnie z rodzajem przyłącza i zastosowaniem w okresie obowiązywania taryfy opustu w wysokości 50%.
- Opłatę za przyłącze wylicza się z tabeli nr 8, zgodnie z rodzajem przyłącza, mnożąc podaną stawkę opłaty przez długość przyłącza pomniejszoną o 5m. Do wyliczonej opłaty stosuje się w okresie obowiązywania taryfy opustu w wysokości 50%.
- Opłatę za rozbudowę sieci wylicza się z tabeli nr 9 mnożąc podaną stawkę opłaty przez moc przyłączeniową określoną w warunkach przyłączenia lub umowie. Do wyliczonej opłaty stosuje się w okresie obowiązywania taryfy opustu w wysokości 90%.

3.1.4. Przez długość przyłącza rozumie się najkrótszy możliwy do zrealizowania pod względem technicznym i prawnym odcinek dla podłączenia obiektu odbiorcy z miejscem przyłączenia określonym w warunkach przyłączenia.

3.1.5. Wyliczona, w oparciu o podane w tabelach stawki, opłata za przyłączenie jest opłatą netto, do której należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.1.6. Jeżeli przyłączany podmiot we własnym zakresie wykona określoną w warunkach przyłączenia lub umowie o przyłączenie dokumentację techniczną i prawną przyłącza spełniającą warunki obowiązujące w ZEŁ-T S.A. udzielony zostanie dodatkowy opust do ryczałtowej opłaty za przyłączenie, wyznaczonej z uwzględnieniem opustów wg. pkt. 3.1.3. w wysokości do 10 %.

3.2. Opłata za przyłączenie dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I, II, III i VI. ^{XX)}

3.2.1. Opłatę za przyłączenie dla podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych: I, II, III i VI ustala się na podstawie rzeczywistych kosztów realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie, z uwzględnieniem następujących zasad:

- 1/ Koszty realizacji przyłączenia ustala się według stawek opłat za budowę standardowych elementów przyłącza i stawek opłat za budowę standardowych elementów sieci, z uwzględnieniem liczby tych elementów, ustalonej w oparciu o projekt budowy przyłącza i rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.
- 2/ Wysokość opłaty za niezbędną rozbudowę sieci uzależnia się od udziału przyłączanego podmiotu w wykorzystaniu przepustowości stacji transformatorowych i linii elektroenergetycznych przewidzianych do zasilania urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanego podmiotu.
- 3/ Udział w wykorzystaniu przepustowości stacji transformatorowych jest równy ilorazowi, określonej w warunkach przyłączenia, mocy przyłączeniowej do mocy znamionowej transformatora wykorzystywanego lub przewidzianego do wykorzystania przez więcej niż jeden podmiot.

^{XX)} patrz pkt 6 uzasadnienia decyzji zatwierdzającej niniejszą zmianę taryfy

- 4/ Udział w wykorzystaniu linii elektroenergetycznej jest równy ilorazowi, określonej w warunkach przyłączenia, mocy przyłączeniowej do mocy czynnej jaką można przesłać tą linią.
- 5/ Oplatę za przyłączenie, dla poszczególnych rodzajów przyłącza, oblicza się według wzoru:

$$O_{ps} = \sum_{i=1}^l S_{Ei} \cdot n_i + \sum_{i=1}^m k_{li} \cdot S_{li} \cdot D_i + \sum_{i=1}^n k_{st} \cdot S_{st}$$

w którym:

- O_{ps} – opłata za przyłączenie, wyrażona w złotych,
- S_{Ei} – stawka opłaty za budowę standardowego elementu przyłącza, wyrażona w złotych za element,
- n_i – liczba standardowych elementów przyłącza wykorzystanych do realizacji przyłączenia podmiotu,
- k_{li} – udział przyłączanego podmiotu w wykorzystaniu przepustowości linii elektroenergetycznej,
- S_{li} – stawka opłaty za budowę 1 kilometra standardowej linii elektroenergetycznej, wyrażona w złotych za 1 kilometr linii,
- D_i – długość standardowej linii elektroenergetycznej, wyrażona w kilometrach,
- k_{st} – udział przyłączanego podmiotu w wykorzystaniu przepustowości stacji transformatorowej,
- S_{st} – stawka opłaty za budowę standardowej stacji transformatorowej, wyrażona w złotych za stację,
- l – liczba różnych standardowych elementów przyłącza wykorzystanych do realizacji przyłączenia podmiotu,
- m – liczba linii elektroenergetycznych wykonanych w celu rozbudowy sieci o takim samym napięciu jak napięcie, na którym następuje przyłączenie,
- n – liczba stacji transformatorowych wykonanych w celu rozbudowy sieci o takim samym napięciu jak napięcie, na którym następuje przyłączenie.

- 3.2.2. Stawki opłat za budowę standardowych elementów przyłącza i stawki opłat za budowę standardowych elementów sieci dla poszczególnych napięć zawiera **ZESTAWIENIE 1**.

3.3. Postanowienia dodatkowe.

- 3.3.1. Opłata za przyłączenie jest pobierana jednorazowo albo w równych ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 5 lat.
- 3.3.2. Warunki pobierania opłaty w ratach, w tym warunki pokrywania związanych z tym kosztów oraz gwarancje wypłacalności podmiotu przyłączanego, określa umowa o przyłączenie.

3.3.3. Realizacja i finansowanie rozbudowy sieci, których nie przewiduje się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron. Zakres i warunki realizacji inwestycji oraz pokrywania kosztów przyłączenia, w przypadku gdy budowa przyłącza i budowa lub rozbudowa sieci w zakresie niezbędnym do przyłączenia podmiotu, nie jest przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, określa umowa o przyłączenie.”

2) tabela 8 otrzymuje nowe brzmienie:

„TABELA 8.

Dotyczy pkt. 3.1. Taryfy

Ryczałtowe stawki opłat za budowę przyłącza. ^{xxx)}

L.p.	RODZAJ OPŁATY		GRUPA IV	GRUPA V
1	Za typowe przyłącze do 5mb [zł]	napowietrzne	1730 zł	1530 zł
2		kablowe	3357 zł	3000 zł
3	Za przyłącze powyżej 5mb [zł/mb]	napowietrzne	67	65
4		kablowe	85	62

W okresie obowiązywania taryfy do wszystkich stawek w tabeli 8 stosuje się opust w wysokości 50%. ”

3) tabela 9 otrzymuje nowe brzmienie:

„TABELA 9.

Dotyczy pkt. 3.1. Taryfy

Ryczałtowe stawki opłat za rozbudowę sieci. ^{xxxx)}

L.p.		GRUPA IV	GRUPA V
1	Za rozbudowę sieci [zł/kW]	255	

W okresie obowiązywania taryfy do stawki z tabeli 9 stosuje się opust w wysokości 90%. ”

^{xxx)} patrz pkt 3 uzasadnienia decyzji zatwierdzającej niniejszą zmianę taryfy

^{xxxx)} patrz pkt 4 uzasadnienia decyzji zatwierdzającej niniejszą zmianę taryfy

4) w Zestawieniu 1 punkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„ ZESTAWIENIE 1

Dotyczy pkt. 3.2.1 - 3.2.2 Taryfy

**STAWKI OPŁAT ZA BUDOWĘ
standardowych elementów przyłącza i standardowych elementów sieci
(do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług)**

1. PRZYŁĄCZA NISKIEGO NAPIĘCIA

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA V

1.1. Przyłącze napowietrzne typu AsXSn 4 x 25 mm².

Stawki według tabeli 8. Lp.1 i 3

1.2. Przyłącze kablowe typu YAKY 4 x 35 mm².

Stawki według tabeli 8. Lp.2 i 4

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA IV

1.3. Przyłącze napowietrzne typu AsXSn 4 x 50 mm².

Stawki według tabeli 8. Lp.1 i 3

1.4. Przyłącze kablowe typu YAKY 4 x 120 mm².

Stawki według tabeli 8. Lp.2 i 4 ”