

**PREZES****URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**

DRE-481- 1 (5)/4988/2015/ZJ

Warszawa, dnia 18 lipca 2015 r.

**DECYZJA**

Na podstawie §8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924) w związku z art. 11, art. 11c, art. 11d oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.)

**po rozpatrzeniu**

wniosku operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej: „Operator”), złożonego pismem z dnia 22 maja 2015 r. o znaku Z-317-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.44, uzupełnionego pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. o znaku Z-382-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.46, w sprawie uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowanego na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.,


**postanawiam**

uznać za uzgodnioną przedłożoną przez Operatora aktualizację planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

Uznany za uzgodniony plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na ww. okres stanowi załącznik do niniejszej decyzji (dokument pt. „Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” /obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r./; Konstancin-Jeziorna, maj 2015 rok”).

**UZASADNIENIE**

Stosownie do §8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924) (dalej: „rozporządzenie”), operator systemu przesyłowego



elektroenergetycznego zobowiązany jest do opracowywania planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (dalej: „plan ograniczeń”). Plan ograniczeń, zgodnie z §8 ust. 2 rozporządzenia, podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia, przy czym, jak stanowi §8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, opracowany przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego plan ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”). Natomiast plany ograniczeń i ich aktualizacje opracowywane przez operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych podlegają uzgodnieniu z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego (§8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).

Pismem z dnia 22 maja 2015 r. o znaku Z-317-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.44 Operator zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o uzgodnienie dokumentu pt. „*Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej*” /*obowiązuje od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.*”.

W toku postępowania pismem z dnia 22 czerwca 2015 r., znak: DRE-481-1(2)/4988/2015/ZJ, Operator został wezwany do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji poprzez złożenie wyjaśnień dotyczących procesu uzgadniania maksymalnego poboru mocy elektrycznej w danym stopniu zasilania oraz prognozowanych efektów wprowadzania stopni zasilania z poszczególnymi operatorami systemów dystrybucyjnych i odbiorcami, których moc umowna ustalona została powyżej 300 kW, przyłączonymi do sieci Operatora. Operator odpowiedział na powyższe wezwanie pismem z dnia 26 czerwca 2015 r. o znaku Z-382-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.46, przedstawiając wymagane wyjaśnienia, zawierające opis czynności podejmowanych przez Operatora w związku z opracowywaniem planu ograniczeń oraz metodologię przygotowywania zbiorczych tabel dotyczących stopni zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.

Wobec złożonych wyjaśnień pismem z dnia 7 lipca 2015 r., znak: DRE-481-1(4)/4988/2015/ZJ, zawiadomiłem Operatora o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie uzgodnienia planu wprowadzania ograniczeń. Pismo to zostało prawidłowo dostarczone Operatorowi w dniu 15 lipca 2015 r.

### **Rozpatrując wniosek Operatora, zważono co następuje.**

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, polegające na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej, stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: „ustawa”), mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na jego części, na czas oznaczony, w przypadku zagrożenia:

- bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
- bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
- bezpieczeństwa osób,
- wystąpieniem znacznych strat materialnych.



Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku wystąpienia zagrożeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.

Stosownie do art. 11c ust. 1 ustawy zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy) może powstać w szczególności w następstwie: działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333, z późn. zm.), wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub zakłóceń w funkcjonowaniu systemów elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem elektroenergetycznym, strajku lub niepokojów społecznych oraz obniżenia dostępnych rezerw zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9 ustawy, lub braku możliwości ich wykorzystania.

Podkreślenia przy tym wymaga, że w obecnym stanie prawnym plan ograniczeń znajdzie zastosowanie nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, lecz także, gdy Operator wprowadzi ograniczenia pomimo braku takiego rozporządzenia, w szczególności w sytuacjach określonych w art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy oraz w art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy. Stosownie do art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy Operator może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy, lecz nie dłużej niż na okres 72 godzin. Natomiast zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy Operator po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmierzających do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje odbiorcom końcowym, przyłączonym bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych odbiorców, zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń. Zważyć także należy, iż stosownie do art. 11c ust. 3 ustawy, Operator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Prezesa URE o wystąpieniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu usunięcia tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz zgłosić konieczność wprowadzenia ograniczeń.

Wydając niniejszą decyzję Prezes URE uwzględnił także, iż Operator jest odpowiedzialny za realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo energetyczne (art. 9c ust. 2 pkt 14 ustawy - Prawo energetyczne).

Stosownie do art. 11e ust. 1 ustawy Operator, który w następstwie okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność, wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy



dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia tych ograniczeń, odpowiada na zasadach określonych w art. 11e ust. 2-4 ustawy, za szkody powstałe u użytkowników krajowego systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętym ograniczeniami, w wyniku zastosowania środków i działań, o których mowa w art. 11c i art. 11d ustawy, w szczególności z powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.

Zasady dotyczące opracowywania planów ograniczeń określone zostały w rozporządzeniu, zgodnie z którym Operator przy tworzeniu planu ograniczeń powinien uwzględnić m. in. następujące zasady:

- 1) zasadę określoną w art. 11 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej (§8 ust. 1 *in fine* rozporządzenia),
- 2) plan ograniczeń określać ma wielkości maksymalnego poboru tej energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania ( § 8 ust. 2 rozporządzenia),
- 3) wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
  - 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy,
  - stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę,
  - 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń, o których mowa w §3 ust. 4 rozporządzenia (§ 9 rozporządzenia).

Co istotne, zgodnie z §3 ust. 4 rozporządzenia, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować: zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych oraz zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie: bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych, opieki zdrowotnej, telekomunikacji, edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców, ochrony środowiska.

Dodatkowo wskazać należy, że zgodnie z §10 rozporządzenia, dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej ujęte w planach ograniczeń, oraz sposób powiadamiania odbiorców o obowiązujących stopniach zasilania, uwzględnia się w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy.

Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Operatora aktualizacji planu ograniczeń, uznano, że przedmiotowa aktualizacja spełnia wymogi określone w przepisach ustawy oraz rozporządzenia.



Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).



Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
na rachunek 95 10301508 0000 0005 5002 4055

RADCA PREZESA  
*Zofia Janiszewska*  
Zofia Janiszewska

#### Załącznik: 1 szt.

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.

#### Otrzymują:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
ul. Warszawska 165  
05-520 Konstancin-Jeziorna

RADCA PREZESA  
*Zofia Janiszewska*  
28.07.2015  
Zofia Janiszewska

ZASTĘPCA DYREKTORA  
*Maciej Bartoszewicz*  
28.07.2015  
Elżbieta Bytniewska  
NACZELNIK  
5  
*Maciej Bartoszewicz*  
28.07.2015