



Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.

**PREZES**  
**URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI**  
***Maciej Bando***

DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW

**DECYZJA**

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 9g ust. 8 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

**TAURON Dystrybucja S.A.,**

z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11,

o zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonej w Karcie aktualizacji nr 3/2017 tej instrukcji, zawartego w piśmie z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: TD/DHU/2017-01-26/0000002, uzupełnionego pismem z dnia 1 marca 2017 r., znak: TD/DHU/2017-03-01/0000002

**postanawiam**

- 1) zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2013 r., znak: DRR-4321-60(5)/2013/KSm, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-3(4)/2015/MKo1 oraz decyzją z dnia 13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-11(9)/2015/2016/GMi1, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

- 2) ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 kwietnia 2017 r.

## UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: TD/DHU/2017-01-26/0000002, przedsiębiorstwo energetyczne TAURON Dystrybucja S.A. (zwane dalej: „TAURON Dystrybucja”) przedłożyło do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem URE”) projekt Karty aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „Kartą aktualizacji”).

Do wniosku dołączony został także raport z procesu konsultacji projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „IRiESD”) z użytkownikami systemu.

Pismem z dnia 17 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW, Prezes URE wezwał TAURON Dystrybucja do dokonania uzupełnień w złożonym wniosku. W odpowiedzi na wezwanie TAURON Dystrybucja pismem z dnia 1 marca 2017 r. uzupełniła wniosek.

Pismem z dnia 6 marca 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW, Prezes URE zawiadomił TAURON Dystrybucja o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, że w aktach sprawy znajdują się wyłącznie materiały przedstawione przez stronę w trakcie postępowania. TAURON Dystrybucja nie skorzystała z prawa do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Prezes URE uznał, że zachodzą przesłanki do zatwierdzenia zmian IRiESD określonych w Karcie aktualizacji nr 3/2017.

Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne. Jednocześnie zgodnie z art. 9g ust. 2 tej ustawy operator systemu dystrybucyjnego informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka

komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej zmian.

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne TAURON Dystrybucja opracowała projekt zmian IRiESD oraz poinformowała użytkowników systemu dystrybucyjnego, poprzez umieszczony na stronie internetowej komunikat o publicznym dostępie do projektu zmian IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 3/2017 rozpoczął się w dniu 2 stycznia 2017 r., a zakończył w dniu 16 stycznia 2017 r. Następnie, stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy - Prawo energetyczne, TAURON Dystrybucja przedłożyła Prezesowi URE projekt Karty aktualizacji do zatwierdzenia wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu i o sposobie ich uwzględnienia. W procesie konsultacji użytkownicy systemu nie zgłosili żadnych uwag do projektu Karty aktualizacji nr 3/2017.

Zgodnie z wnioskiem TAURON Dystrybucja wprowadzone zmiany są związane z wyłączeniem spod prawnej kontroli metrologicznej niektórych urządzeń stanowiących elementy układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów pomiarowych (w tym m.in. liczników energii biernej i liczników energii czynnej o klasie dokładności wyższej niż 0,5), co spowodowało konieczność uregulowania i doprecyzowania tych wymagań w IRiESD.

W związku z powyższym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału dowodowego zgromadzonego w tej sprawie, Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki uprawniające organ do zmiany decyzji, określone w treści art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt 1 niniejszej decyzji. W szczególności, zmiana decyzji może nastąpić jedynie wówczas, gdy przepisy szczególne nie sprzeciwiają się tej zmianie i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określony w pkt 1 niniejszej decyzji. Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes strony.

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESD, podlegających zatwierdzeniu zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 kwietnia 2017 r.

Mając powyższe na względzie, postanawiam orzec jak w sentencji.

### POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne oraz art. 479<sup>46</sup> pkt 1 i art. 479<sup>47</sup> § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanych dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wnioski o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 479<sup>49</sup> Kodeksu postępowania cywilnego).

Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

/-/Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) w zw. z treścią załącznika do ustawy – cz. I pkt 53

/-/Łukasz Wychowaniec

#### Otrzymuje:

1. **TAURON Dystrybucja S.A.**  
ul. Jasnogórska 11  
31-358 Kraków
2. a/a

TAURON Dystrybucja S.A.

## Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji nr 3/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

W części ogólnej IRIESD w rozdziale pt. „Przyłączenie oraz planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja” zmianie ulega następujący punkt:

### Zmieniono treść punktu II.4.7.1.2. i nadano mu następujące brzmienie:

II.4.7.1.2. Urządzenia wchodzące w skład każdego układu pomiarowo-rozliczeniowego muszą spełniać wymagania prawa, a w szczególności posiadać legalizację lub certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub homologację, zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia.

W przypadku urządzeń, które nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej lub dla których nie jest wymagana homologacja, urządzenie musi posiadać odpowiednie świadectwo badań (świadectwo wzorcowania), potwierdzające poprawność pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, w szczególności w przypadku liczników energii czynnej klasy 0,2 – zgodnie z normą PN-EN62053-22. Powyższe badania powinny być wykonane przez uprawnione laboratoria posiadające akredytację w przedmiotowym zakresie. Okres pomiędzy kolejnymi wzorcowaniami tych urządzeń (za wyjątkiem przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych) nie powinien przekraczać okresu ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym układzie pomiarowo-rozliczeniowym.

Okres ważności wzorcowania liczników energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 równy jest okresowi ważności cech legalizacyjnych lub zabezpieczających (MID) liczników klasy C, podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Przekładniki prądowe i napięciowe podlegają sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dla urządzeń wcześniej użytkowanych, właściciel przekładników dostarcza protokół ze sprawdzenia potwierdzający poprawność i zgodność danych znamionowych oraz oznaczeń przekładnika ze stanem faktycznym, który wraz z wcześniej wystawionym świadectwem legalizacji, protokołem lub świadectwem badań kontrolnych przekazuje do TAURON Dystrybucja. W przypadku braku wcześniej wystawionych świadectw lub protokołów, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badań w uprawnionym laboratorium posiadającym akredytację w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Urządzenia podlegające wzorcowaniu powinny posiadać cechę zabezpieczającą potwierdzającą dokonanie wzorcowania przez uprawnione laboratorium.

TAURON Dystrybucja S.A.

Wiceprezes Zarządu  
ds. Operatora

Karta Aktualizacji Nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

PREZES Jerzy Topolski

TAURON Dystrybucja S.A.

02.01.2017r.

URZĘDZIE REGULACJI ENERGETYKI

Strona 2 z 2

Prezes Zarządu

Maciej Bando

Robert Zasina

TAURON Dystrybucja S.A.  
Załącznik nr ..... do decyzji  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 13 marca 2017 r.  
DRR Wn. 4321 1.2017.kw

## Karta Aktualizacji Nr 3/2017

## Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Data przygotowania: 02.01.2017 r.

Planowany termin wdrożenia zmian: luty 2017 r.

## Przedmiot zmian:

Zmiana rozdziału IRiESD:

W części ogólnej rozdział II pt. Przyłączenie oraz planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja  
„II.4.7. Wymagania techniczne dla układów i systemów pomiarowo-rozliczeniowych”

## Przyczyna zmian:

Wyłączenia spod prawnej kontroli metrologicznej niektórych urządzeń stanowiących elementy układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów pomiarowych, w tym m.in. liczników energii biernej i liczników energii czynnej o klasie dokładności wyższej niż 0,5 powoduje konieczność uregulowania i doprecyzowania wymagań w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Powyższe zostało uwzględnione w zmianie zapisów pkt. II.4.7.1.2. IRIESD.

## Zakres zmian:

LP	Punkt IRiESD	Zestawienie zmian
1.	II.4.7.1.2.	Zmieniono treść punktu –uzupełnienie o wymagania dla urządzeń pomiarowych nie podlegających prawnej kontroli metrologicznej, w szczególności liczników energii czynnej klasy dokładności 0,2

Karta Aktualizacji Nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

02.01.2017r.

Strona 1 z 2

PREZES  
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Maciej Bando