


## 1. Karta Audytu Efektywności Energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		06.05.2024		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie w zakresie izolacji termicznej instalacji przemysłowych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Izolacja termiczna armatury parowej z wykorzystaniem pokrowcy izolacyjnych.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Główny Energetyk Sp. z o.o. ul. PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 40/1 90-135 ŁÓDŹ NIP: 7262687059 KRS:0000920079			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
30.01.2024		2		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	514 831	kWh/rok	44,267	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	566 314	kWh/rok	48,694	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: **	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Radostaw Żyłka			
Nr telefonu:	605-994-541			
Podpis:				

Projekt:	Korekta Audytu Efektywności Energetycznej – etap II	Strona:	3 z 17
Inwestor:	Zakład Mięсны Wierzejki S.J.	Autor:	Radostaw Żyłka
Wersja:	Finalna	Data:	6.05.2024