

Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		10 lipiec 2024 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:		Odzysk ciepła odpadowego z chłodnicy pieca przewalowego P2		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zabudowa układu odzysku ciepła powietrze-woda na kanale powietrza za chłodnicą gazów procesowych pochodzących z pieca P2 w celu odzysku ciepła odpadowego		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław” S.A, z siedzibą w Bukownie, ul Kolejowa 37, Rejestr Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000193278, NIP 6370102196, REGON 00002690400000		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
		29.12.2023		20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **			[kWh/rok]	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **			[kWh/rok]	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		2 445 067	kWh/rok	210,238 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		2 689 574	kWh/rok	231,262 toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Tomasz Malik			
Nr telefonu:	+48 607 362 215			
Podpis:				