


0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		26.07.2024 akt. 04.11.2025		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych lub telekomunikacyjnych, lub informatycznych: modernizacja lub wymiana urządzeń i instalacji pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, lub chłodu, w tym: układów odwodnienia instalacji parowych		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		wymiana zainstalowanych odwadniaczy mechanicznych na jednostki charakteryzujące się lepszymi parametrami w fabryce Żywiec Zdrój S. A. w Jeleśni		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Żywiec Zdrój S.A. ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, NIP: 553-001-67-38		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
28.08.2024		Nie dotyczy		5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	118 729,122	kWh/rok	10,209	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	130 602,034	kWh/rok	11,230	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Bartłomiej Barnacki			
Nr telefonu:	+48 504 782 171			
Podpis:	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: left;"> <div style="background-color: black; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">PODPIS ZAUFANY</div> <div style="font-weight: bold; font-size: 0.8em;">BARTŁOMIEJ BARNACKI</div> <div style="font-size: 0.7em;">17.11.2025 08:40:00 GMT+1</div> <div style="font-size: 0.6em;">Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym</div> </div>			

ZZ03

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej