


Załącznik 1 – Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		8 czerwca 2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej:		Układ silników 2x3,358 MW _{el} na terenie zakładu PG Silesia Sp. z o.o. wykorzystujący gaz odpadowy z instalacji odmetanowania kopalni do produkcji energii elektrycznej i ciepła.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Budowa układu wykorzystującego gaz odpadowy z instalacji odmetanowania kopalni do produkcji energii elektrycznej i ciepła na terenie zakładu PG Silesia Sp. z o.o.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane [‡] przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Przedsiębiorstwo Górnictwo Silesia Sp. z o.o., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Górnicza 60, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Katowicach – Wschód, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000341002, NIP: 652-17-05-143, REGON: 241371652		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
1 lipca 2022		31 lipca 2023		15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	40 192 000	kWh/rok	3 455,708	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	100 480 000	kWh/rok	8 639,270	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	Marcel Gawron			
Nr telefonu:	+48 607 134 912			
Podpis:				

*Niepotrzebne skreślić.

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.