

# 1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		17.05.2023 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Zmniejszenie strat energii elektrycznej w dystrybucji poprzez ograniczenie strat w transformatorach	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Zmniejszenie strat energii elektrycznej w dystrybucji. Planowane zastąpienie dotychczas eksploatowanych transformatorów WN/SN transformatorami o niższych stratach energii elektrycznej, związanych z transformacją energii, w ilości 3 sztuk.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnianego (numer PESEL lub nazwa)		TAURON Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, NIP 6110202860	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
2023-06-12	2024-12-31	38	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	251 749,00	kWh/rok	21,647 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	629 373,00	kWh/rok	54,116 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Marek Świerkot		
Nr telefonu:	+48 71 889 52 98		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.