

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Data wykonania
08 -11 - 2022

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej

W zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych, w tym dokonując modernizacji i przebudowy sieci ciepłowniczej poprzez: - zmianę technologii wykonania tych sieci (magistrali, sieci rozdzielczych, przyłączy do budynków)

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)

Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x DN 500 od komory 1PKXIII4 do komory 1PKXIII10A w rejonie ulicy Cechowej w Krakowie
 – odcinek 1; część 1 od komory 1PKXIII4 do pkt. 4;
 – odcinek 3; część 3 od komory 1PKXIII6 do pkt. 21

Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa).

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A
 al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków
 NIP: 675-000-12-02, REGON: 35065346

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności **:

Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ***:

Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:

2023-02-28

20

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	150 102,108	kWh/rok	12,906	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	160 609,255	kWh/rok	13,810	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***		kWh/rok		toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i Nazwisko: Dr inż. Bogusław Maludziński

Nr telefonu: 603-69-30-69

Podpis:


Dr inż. Bogusław A. Maludziński
 Audytor energetyczny KAPE S.A.
 (Nr 032)
 ul. Brodowicza 5/40, 21-518 Kraków
 TEL. (012) 413-13-65

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.