


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej		12.12.2022 r.	
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja instalacji c.w.u.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):	montaż zaworów MTCV i wykonanie izolacji na instalacji c.w.u. w budynkach SBM Miś		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), :	Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:***	
19.12.2022 r.	-	2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	309981,5	[kWh/rok]	26,654 [toe/rok]
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	282083,2	[kWh/rok]	24,255 [toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:**	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:**	-	[kWh/rok]	- [toe/rok]
Dane sporządca tego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Chociaj		
Nr telefonu:	606650622		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej