


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		14 listopada 2023 roku		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	w zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach energetycznych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	kompleksowa modernizacja układu sterowania kotła STANDARDKESSEL HD01 E-12 skutkująca obniżeniem zużycia gazu ziemnego dla układu kotłów. Modernizacja polegała m.in. na wymianie palnika oraz zastąpieniu oryginalnego automatu palnikowego i doposażeniu systemu zarządzania procesem spalania w analizator spalin EGA EVO, zastosowaniu nowego układu odsalania oraz układu odmulania oraz montaż wymiennika ciepła dla systemu podgrzewu powietrza dostarczanego do procesu spalania oraz montaż systemu recyrkulacji spalin			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)::	Grupa Żywiec sp. z o.o. ul. Browarna 88, 34-300 Żywiec NIP: 5530007219			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
nie dotyczy	30 września 2021 r.	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	-	-	-
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	-	-	-
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	1 004,922	GJ/rok	24,002	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	1 105,414	GJ/rok	26,402	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Kamil Gruner			
Nr telefonu:	+48 503 472 573			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

CZŁONEK ZARZĄDU