

# 1. Karta audytu efektywności energetycznej

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		Data wykomania		
		20.07.2022		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Izolacja instalacji przemysłowych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zaizolowanie instalacji kolektorów parowych wraz z armaturą			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	LEK S.A. Ul. Podlipie 16 95-010 Stryków NIP: 7281341936			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
20.08.2022		10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	460 967,267	kWh/rok	39,636	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	507 063,993	kWh/rok	43,600	toe/rok
<del>Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***</del>		kWh/rok		toe/rok
<del>Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***</del>		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Tomasz Pac			
Nr telefonu:	666 016 679			
Podpis:	<i>Tomasz Pac</i>			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej