


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		Korekta 28.09.2023 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja izolacji armatury przemysłowej			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Izolacja elementów procesu technologicznego – zaworów, kotłowni, rur, korpusu oraz zbiornika.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane*, przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie ul. Chemiczna 4, 22-100 Chełm			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
	17.04.2023 r.	15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	3 571,546	[GJ/rok]	85,305	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	3 928,700	[GJ/rok]	93,835	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	[GJ/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	[GJ/rok]	-	[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ewelina Boronowska			
Nr telefonu:	+48 606 389 864			
Podpis:	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> PODPIS ZAUFANY EWELINA KATARZYNA BORONOWSKA 16.10.2023 10:19:35 (GMT+2) Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym </div>			

*Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.