

Audyt efektywności energetycznej Nr 8 - BPEC Sp. z o.o. w Biłgoraju  
Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Krzeszowskiej oraz sieci  
niskotemperaturowej na wysokotemperaturową do budynku byłego gimnazjum przy ul.  
Kościuszki 41 w Biłgoraju

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		14.06.2023		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Krzeszowskiej oraz sieci niskotemperaturowej na wysokotemperaturową do budynku byłego gimnazjum przy ul. Kościuszki 41 w Biłgoraju			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana sieci ciepłowniczej wysokich i niskich parametrów, będącej w złym stanie technicznym z kanałowej na sieć w technologii rur preizolowanych.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (numer PESEL albo nazwa):	Biłgorajskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Długa 96 23-400 Biłgoraj			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
16.07.2023	Nie dotyczy	10 lat		
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	131,942	MWh/rok	11,345	[toe/rok]
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	145,131	MWh/rok	12,479	[toe/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		MWh/rok		[ton/rok]
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		MWh/rok		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Adam Czarny	mgr inż. Adam Czarny		
Nr uprawnień:	nie dotyczy	uprawnienia budowlane do kierowania robotami instalacyjnymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		
Nr telefonu:	84 688 19 39			
Podpis:		Nr LUB/0393/WBS/15		

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.