
	<b>PGE GÓRNICCTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.</b> <b>ODDZIAŁ ELEKTROCIĘPŁOWNIA GORZÓW</b>	Nr ewid.: 293.11/ZC/2017
	Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Przebudowa systemu ciepłowniczego zasilanego z grupowych węzłów ciepłych przy ul. Szwoleżerów oraz ul. Chłopickiego na system zasilany z węzłów indywidualnych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów	Strona/Stron 29/32

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		<b>12.12.2017</b> <b>Korekta 15.02.2024</b>	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Przebudowa systemu ciepłowniczego zasilanego z grupowych węzłów ciepłych przy ul. Szwoleżerów oraz ul. Chłopickiego na system zasilany z węzłów indywidualnych w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrociepłownia Gorzów	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na wymianie węzłów grupowych na węzły indywidualne wraz z budową sieci i przyłączy.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
<b>01.01.2021</b>		<b>15</b>	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>269 863</b>	kWh/rok	<b>23,204</b> toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	<b>80 695</b>	kWh/rok	<b>6,939</b> toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	<b>Anna Tamaka</b>		
Nr telefonu:	<b>32 237 63 31</b>		
Podpis:			

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.