

1. Karta Audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		14.11.2023 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat (art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej: - ust. 5 pkt. 4 d) Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych, w tym modernizacja systemu ciepłowniczego przez: - przebudowę systemu zasilanego z grupowych węzłów ciepłych na system zasilany z węzłów indywidualnych, - wymianę lub modernizację grupowych i indywidualnych węzłów ciepłych z zastosowaniem urządzeń i technologii o wyższej efektywności energetycznej. - ust. 5 pkt 4 b) Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach ciepłowniczych przez poprawę izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem w armaturę (np. wymiana rurociągów ciepłowniczych na rurociągi preizolowane).			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja sieci ciepłowniczej kanałowej w ul. Kłockowskiego – wymiana sieci ciepłowniczej (c.o.) na sieć wysokoparametrową preizolowaną, likwidacja istniejącej sieci niskoparametrowej c.w.u. i przebudowa grupowego węzła na węzły indywidualne (ul. Ogólna 69, ul. Broniewskiego 1-3-5-7, 17-19-21, 25-27-29, 31-33-35, 9-11-13-15, ul. Kłockowskiego 1-4, 15-18, 19-21, 22-26, 27-29, 30-32, 33-35, 5-7, 8-11, ul. Sobieskiego 16-20, 22-26, 28-34, 36-40 - Elbląg).			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
01.06.2024	31.12.2024	5 lat		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 623 842,19	kWh/rok	139,625	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	1 390 008,91	kWh/rok	119,519	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Michał Rynkowski			
Nr telefonu:	503 970 594			
Podpis:	<small>Dokument podpisany przez: Michał Rynkowski Data: 2024.04.15 18:54:34 CEST Położenie: Gdańsk</small>			

Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.