


## 0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>		
		19.10.2023 r. akt. 30.07.2024 r.		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		modernizacja i wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		przedsięwzięcie polega na zastąpieniu dwóch energochłonnych silników wentylatorów dwoma nowymi silnikami z falownikami		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		ArcelorMittal Poland S.A. Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza NIP: 634-24-63-083  ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej, Zakład Wielkie Piece, Al. J. Piłsudskiego 92 41-308 Dąbrowa Górnicza		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
Nie dotyczy	13.06.2023	12 lat		
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	MWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	MWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	4 191,101	MWh/rok	360,370	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	10 477,753	MWh/rok	900,925	toe/rok
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Paweł Rychlewicz			
Nr telefonu:	+48 691 956 513			
Podpis:	 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: 8px; font-weight: bold;">PODPIS ZAUFANY</div> <div style="font-size: 10px; margin-top: 2px;">                     PAWEŁ                      RYCHLEWICZ                      30.07.2024 16:31:57 [GMT+2]                 </div> <div style="font-size: 8px; margin-top: 2px;">                     Dokument podpisany elektronicznie                      podpisem zaufanym                 </div> </div>			

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

AMP46