

 	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej - Gliwice Sp. z o.o.	Dział Dyspozycji Ruchu i Eksploatacji
	Modernizacja sieci ciepłowniczej - wymiana izolacji magistrali ciepłowniczej nadziemnej (2xDN600) wzdłuż ulicy Zygmuntowskiej w Gliwicach	

7. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		20.06.2024	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Organicznie strat w sieciach ciepłowniczych przez poprawę izolacji cieplnej rurociągów.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych, dokonując wymiany izolacji na odcinku magistrali napowietrznej DN600 wzdłuż ul. Zygmuntowskiej.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej – Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice NIP: 631-01-00-822		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
25.06.2024r.		25	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	4 096,150	GJ/rok	97,835 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	4 505,765	GJ/rok	107,619 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	GJ/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	GJ/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	inż. Mateusz Pielorz, mgr inż. Sebastian Depicki		
Nr telefonu:	32 335 01 10, 32 335 01 95		
Podpis:	 		