

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	02.10.2024

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	<p>Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie przebudowy lub remontu budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, w tym przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.):</p> <p>4) modernizacja systemu ogrzewania lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej (np. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne, zastosowanie wysokosprawnych źródeł ciepła wraz z automatyką lub zmniejszenie strat ciepła związanych z jego akumulacją, regulacją oraz wykorzystywaniem)</p>
--	---

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	W budynku wielorodzinnym planuje się zmianę źródła zasilania w ciepło polegającą na likwidacji lokalnych kotłów gazowych oraz zastąpieniu ich węzłami cieplnymi.
---	--

Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Veolia Energia Warszawa S.A. ul. Batorego 2 02-591 Warszawa KRS: 0000146143 NIP:525-000-56-56
---	---

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
30.05.2020 r.	-	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	155 570,503	kWh/rok	13,377	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	171 127,554	kWh/rok	14,714	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	mgr inż. Aleksandra Luks
Stanowisko / uprawnienia:	
Numer telefonu:	722 080 724
Podpis:	<i>Aleksandra Luks</i>

*Niepotrzebne skreślić.

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.