



Audyt efektywności energetycznej przedsięwzięcia:
Przebudowa sieci ciepłej napowietrznej 2×DN250

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		29.12.2023 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji izolacji ciepłej oraz częściowej przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej 2×DN250 wysokich parametrów w technologii tradycyjnej napowietrznej na odcinek sieci preizolowanej o średnicach 2×DN250/450(400). Modernizowany oraz przebudowywany odcinek sieci przebiega w okolicach ulic Dekana i Estkowskiego w Lesznie.		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno		
Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
07.03.2024 r.	-----	20		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	831,33 (230 925,00)	GJ/rok (kWh/rok)	19,855	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	1 168,02 (324 450,00)	GJ/rok (kWh/rok)	27,897	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	-----	GJ/rok (kWh/rok)	-----	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	-----	GJ/rok (kWh/rok)	-----	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek	 <p>ADAM CYREK ul. Padwisłocze 38 lok. 48 35-309 Rzeszów NIP 8133565739 REGON 369559158</p>		
Nr telefonu:	724-153-639			
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.