


0. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		28.11.2023		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym przez instalację lub modernizację na transformacji, w tym przez wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną (sprawnością) lub dostosowane do zapotrzebowania na moc.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		przedsięwzięcie polega na wymianie dwóch transformatorów na terenie Synthos Dwory 7 sp. z o.o. na nowe, charakteryzujące się wyższą sprawnością i dostosowane do zapotrzebowania na moc		
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim NIP: 959-17-62-828		
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
Nie dotyczy		27.10.2023		5 lat
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	Nie dotyczy	kWh/rok	Nie dotyczy	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	732 620	kWh/rok	62,994	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	1 831 550	kWh/rok	157,485	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. David Kupczyński			
Nr telefonu:	+48 609 111 922			
Podpis:	 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <small>PODPIS ZAUFANY</small> DAVID KUPCZYŃSKI <small>01.12.2023 10:05:36 [GMT+1]</small> <small>Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym</small> </div>			

* niepotrzebne skreślić

** w przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** w przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
SYN08