


# 1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		19.09.2023	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja lub wymiana urządzeń energetycznych i technologicznych związanych z procesami przemysłowymi wraz z instalacjami.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie polega na wymianie starych odwadniaczy parowych na nowe oparte na technologii zwięzki Venturi'ego.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		LEK S.A. ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków NIP 5272528249 KRS 0000269238	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
15.10.2023	-	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	739,697	MWh/rok	63,602 toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	813,666	MWh/rok	69,963 toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	MWh/rok	- toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	MWh/rok	- toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Tomasz Pac		
Nr telefonu	666 016 679		
Podpis			

\* Niepotrzebne skreślić.  
 \*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.  
 \*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej:

LEK S.A.