

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 2 czerwca 2017 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Wymiana odcinka sieci ciepłowniczej wykonanego w technologii tradycyjnej na odcinek wykonany w technologii preizolowanej w PGKiM Sp. z o. o. | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Przedsięwzięcie planowane polega na wymianie odcinka sieci ciepłowniczej napowietrznej wykonanej w technologii tradycyjnej na odcinek sieci preizolowanej w izolacji standard. | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Polna 4, 62-700 Turek NIP 6680000082 REGON 311022883 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 14.06.2017 r. | 4.08.2017 r. | - | 5 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 561,585 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 13,413 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 449,268 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 10,731 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 62,207 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Piotr Lehmann | WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | |
| Nr uprawnień: | nie dotyczy | Piotr Lehmann | |
| Nr telefonu: | +48 792-715-465 | 61-249 Polna, ul. Urzędniczej 16/34 tel. +48 792 715 465; NIP 782-242-11-74 | |
| Podpis: | | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.