

2. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania	
				listopad 2017 rok	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:			Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w instalacji ciepłej źródła ciepła poprzez wyposażenie armatury w izolację termiczną.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):			Przedsięwzięcie tego samego rodzaju w zakresie modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej Ciepłowni Kortowo przez montaż izolacji termicznej armatury.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:			Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Słoneczna 46, 10-710 Olsztyn. Województwo Warmińsko-Mazurskie. NIP 739 02 00 206; KRS: 0000072800		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
15.11.2017r.	29.12.2017r.	nie dotyczy	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)					
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 214,266	[GJ/rok]	29,002	[toe/rok]	
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 335,693	[GJ/rok]	31,902	[toe/rok]	
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	126,824			[Mg/rok]	
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej					
Imię i nazwisko:	Wojciech Hyjek				
Nr uprawnienia:	nie dotyczy				
Nr telefonu:	512 139 192				
Podpis:	 SPECJALISTA DS. EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Wojciech Hyjek				

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.