


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		15.09.2017 / 21.02.2019		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja sieci ciepłowniczej			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Likwidacja węzłów grupowych wraz z wymianą niskoparametrowej sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii kanałowej na sieć preizolowaną. Przedsięwzięcie dotyczy 5 budynków należących do SML-W „PRACA” w Iławie			
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „PRACA” ul. Gen. Leopolda Okulickiego 1A 14-202 Iława NIP 744-000-38-97			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
01.01.2015		04.01.2016	25	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1061,420	[GJ/rok] lub kWh/rok]	25,352	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1379,846	[GJ/rok] lub kWh/rok]	32,957	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	129,430		[ton/rok]	
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Tomasz Wróbel			
Nr uprawnienia:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	+48 508 109 539			
Podpis:	 mgr inż. Tomasz Wróbel AUDYTOR ENERGETYCZNY KAPE SA nr rej. 0132			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.