



KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
|--|--|---|--|
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | 1 wrzesień 2017r | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | Wymiana oświetlenia na energooszczędne w firmie NB Polska Sp. z o.o. | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polega na wymianie opraw oświetleniowych na mniejszą ilość o mniejszej mocy. | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | NB Polska Sp. z o.o. ul. Słoneczna 29 62-200 Gniezno NIP 521-15-01-173 REGON 011965192 | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| 18.09.2017r. | 30.09.2017r. | - | 5 |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Srednioroczna oszczędność energii finalnej: | 481,3 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 11,5 [toe/rok] |
| Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 1443,8 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 34,5 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 106,7 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Małgorzata Lisiewicz, Beata Owczarek | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | +48 61 8 211 387 | | |
| Podpis: | <i>M. Lisiewicz</i> | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

Veolia Energia Poznań S.A.

ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań

Kapitał zakładowy: 227 978 650,00 zł, wpłacony w całości | NIP: 777-00-00-755 | REGON: 630956570 | KRS: 0000020765

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Konto: 75 1940 1210 0103 0331 0010 0000
Konto: 49 61 86 14 644, e-mail: kancelaria.pl-vpoz@veolia.com