


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ			Data wykonania	
			2017-06-02	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Równoważenie hydrauliczne instalacji ciepłej wody użytkowej w 2 budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie” w Łodzi poprzez zamontowanie termostatycznych zaworów równoważących cwu.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej z obiegami cyrkulacyjnymi, w których zainstalowano termostatyczne zawory cyrkulacyjne Alwa Kombi 4 Plus w ilości 32 szt. w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie”. Przedsięwzięcie zrealizowano w 2016r.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Veolia Energia Łódź S.A. ul. J.Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
-	-	30.05.2016	10	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	396 023,179	[kWh/rok]	34,052	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	154 449,040	[kWh/rok]	13,280	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	46,479			[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Agata Heleniak			
Nr uprawnienia:	-			
Nr telefonu:	42 675 56 93 lub 721 201 956			
Podpis:				

- * W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.
- ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.
- *** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.


 mgr inż. Agata Heleniak