

Inwestor: Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. Tytuł opracowania: Audyt Efektywności Energetycznej w trybie art. 24, ust. 1, pkt 1) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej	Strona/Stron: 4/19
--	------------------------------

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	07.02.2019 r.


Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja urządzeń energetycznych i technologicznych wraz z instalacjami: Wymiana układów zasilania; zastosowanie falowników i innych urządzeń przy napędach o zmiennym zapotrzebowaniu mocy.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zastosowanie falowników i urządzeń dostosowujących parametry zasilania silników do ich obciążenia. Znaczne obniżenie zapotrzebowania na moc uzyskano przez regulację wydajności urządzeń technologicznych (pompy, wentylatory, sprężarki i inne) za pomocą regulacji prędkościowej z użyciem falowników oraz innych urządzeń.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Zakłady Tłuszczowe Kruszwica S.A. ul. Niepodległości 42 88-150 Kruszwica; NIP: 556-080-06-78	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
12.06.2017 r.	04.02.2019 r.	15

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **				
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **				
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	2 609 199,835	kWh/rok	224,351	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	6 522 999,587	kWh/rok	560,877	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i Nazwisko:	Mateusz Jaruszowiec
Nr telefonu:	504 218 836
Podpis:	

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.