


| | | | |
|--|--|--|--|
| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | |
| | | 15-09-2017 korekta 30-05-2019 | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat sieci ciepłowniczej | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | Obniżono straty energii cieplnej poprzez wymianę starej napowietrznej sieci cieplnej wysokoparametrowej na nową w technologii SPIRO pomiędzy węzłami BO-1 a W-20 A w MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej Oddział w Pionkach . W celu poprawy wymagań hydraulicznych zmniejszono średnice rurociągów . | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | MESKO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Legionów 122 26-111 Skarżysko-Kamienna NIP : 663-000-20-96 | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: |
| | | 31-08-2016 | 20 lat |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 8529,86 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 203,732 [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 10276,40 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 245,448 [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 993,38 | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | |
| Imię i nazwisko: | Zbigniew Michnowski | | |
| Nr uprawnienia: | nie dotyczy | | |
| Nr telefonu: | 691 75 75 50 | | |
| Podpis: |  | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.