


1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania
				18.09.2017
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja urządzeń pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Modernizacja urządzeń pomocniczych: silników pomp wody sieciowej 1NC1 i 2, silników pomp wody sieciowej 2NC1 i 2, potrzeb elektrycznych oraz zespołów napędowych przenośników taśmowych PT 7,8,9,10,11,12,13,14,21.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław NIP: 8960000032		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	-	29.10.2015	2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	2 113 417,400	GJ/rok lub kWh/rok	181,721	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	6 340 252,200	GJ/rok lub kWh/rok	545,163	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	1 686,508			
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pełczyńska 11			
Nr uprawienia:	Audytor KAPE 34/99			
Nr telefonu:	71 326 13 43			
Podpis:	 mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewid. 97/02/DUW AUDYTOR KAPE 34/99			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.