

1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania
				18.09.2017
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej		Modernizacja urządzeń pomocniczych służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)		Modernizacja urządzeń pomocniczych: wymiana 6 pomp wody chłodzącej 1PA1, 1PA2, 1PA3, 2PA1, 2PA2, 2PA3 na nowe o wyższej sprawności pomp oraz silników.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław NIP: 8960000032		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii	
-	-	30.07.2015	2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	676 750,000	GJ/rok lub kWh/rok	58,190	toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	2 030 250,000	GJ/rok lub kWh/rok	174,570	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	540,046			ton/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i Nazwisko:	mgr inż. Jerzy Żurawski 51-180 Wrocław, ul. Pelczyńska 11			
Nr uprawnień:	Audytor KAPE 34/99			
Nr telefonu:	71 326 13 43			
Podpis:	mgr inż. JERZY ŻURAWSKI UPRAWNIENIA BUDOWLANE DZ. U. L. 97/02/DUW AUDYTOR KAPE 34/99 51-607 Wrocław, ul. Czackiego 58A			

* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

*** Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.