ellipsis ENERGY

1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ					Data wykonania
					21.06.2019
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego				
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegające na wymianie silników central wentylacji wraz z montażem falowników				
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego: (numer PESEL albo nazwa)	LG Innotek Poland Sp. z o.o. Ul. Seulska 2, Biskupice Podgórne 55-040 Kobierzyce NIP: 8971709780				
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***				Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	25.06.2015				15
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej					
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	—	kWh/rok	—		toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	—	kWh/rok	—		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	524 458,227	kWh/rok	45,095		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	1 589 267,355	kWh/rok	136,652		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej					
Imię i nazwisko:	Emil Chromejko				
Nr telefonu:	22 299 18 98				
Podpis:	Emil Chromejko EK				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

EK BD