NAPE

NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A.
Firma istnieje od 1994 r.
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
tel.: 22 505 46 61, faks: 22 825 86 70
www.nape.pl, nape@nape.pl

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	**Data wykonania**
	17 lipca 2019 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	odzysk energii w procesie przemysłowym poprzez instalację układu kogeneracyjnego przetwarzającego gaz odpadowy (biogaz) z procesu przemysłowego (oczyszczania ścieków)
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	modernizacja zakładowej kotłowni poprzez wymianę starych i wyeksploatowanych kotłów węglowych na jednostkę kogeneracji stanowiącą instalację odnawialnego źródła energii, zasilanej biogazem z oczyszczalni ścieków należącej do PGK w Płońsku
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk NIP: 5670004126

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	10.06.2016	5

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	[MWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	-	[MWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	1 327,390	[MWh/rok]	114,135	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	2 151,530	[MWh/rok]	184,998	[toe/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	dr inż. Maciej Mijakowski, mgr inż. Marek Amrozy, mgr inż. Olaf Dybiński
Nr uprawnienia:	nie dotyczy
Nr telefonu:	22 50 54 500
Podpis:	

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.