ellipsis
ENERGY

1. Karta audytu efektywności energetycznej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania
				21.06.2019
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegające na wymianie silników central wentylacji wraz z montażem falowników			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego: (numer PESEL albo nazwa)	LIM Sp. z o.o. Sp. k. Al. Jerozolimskie 65/79 00-697 Warszawa NIP: 526-020-21-40			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***			Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	29.02.2016			5
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	—	kWh/rok	—	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	—	kWh/rok	—	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	392 307,840	kWh/rok	33,732	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	1 188 811,636	kWh/rok	102,219	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Emil Chromejko			
Nr telefonu:	22 299 18 98			
Podpis:	Emil Chromejko EK			

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

EK

BO