

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		23.06.2017 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegające na realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z późn. zm.)		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Termomodernizacja budynku biurowo - socjalnego zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Baildona 66 - wymiana źródła ciepła dla potrzeb c.o. (zabudowa pomp ciepła i kotła gazowego), wymiana instalacji c.o., zabudowa instalacji wentylacji mechanicznej, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu i stropu nad piwnicami, zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych oraz wymiana okien i drzwi zewnętrznych		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	MAKSIMUM Sp. z o.o. HOLDING S.K.A. ul. Opolska 22 40-064 Katowice NIP 634-012-50-40 REGON 271082427		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
16.08.2017 r.	30.06.2018 r.	X	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	1 730,40 GJ/rok		41,330 toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 837,70 GJ/rok		43,892 toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:		137,93 ton/rok	
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i Nazwisko:	Tomasz Chrapek		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	698 693 257		
Podpis:	 Certyfikowany Auditor Ekspert ds. Energetyki Tomasz Chrapek		
* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego. ** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego. *** Na podstawie wskaźników emisji CO ₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.			