

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		28.09.2017 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	<p>Przedsięwzięcie wpisuje się w wykaz zawarty w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Monitor Polski z dn. 12 grudnia 2016 r. poz. 1184):</p> <p>Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację: 1) układów odzyskiwania ciepła z urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych i wykorzystanie go do celów użytkowych lub w procesie technologicznym;</p>			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Zamontowanie rekuperatora powietrze-powietrze, odzyskującego energię cieplną z procesu chłodzenia wózków piecowych, wykorzystywaną następnie do podgrzania powietrza ogrzewającego halę produkcyjną.			
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA S.A. ul. Zakładowa 1 83-407 Łubiana NIP: 591-000-41-44			
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
Nie dotyczy	Nie dotyczy	31.12.2014 r.	5	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	203490,599	kWh/rok	17,497	toe/rok
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	244188,718	kWh/rok	20,996	toe/rok
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	41,097			ton/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Piotr Kamiński			

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania
Nr uprawnień:	Nie dotyczy	28.09.2017 r.
Nr telefonu:	723 400 096	
Podpis:	<i>Kowalski</i>	