
	PGE GÓRNICCTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A.	268/ZC/2016
	Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Modernizacja układu automatycznej regulacji temperatury powietrza pierwotnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole	Strona/Stron 33/33

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		18 sierpnia 2017	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja układu automatycznej regulacji temperatury powietrza pierwotnego w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Modernizacja układu automatycznej regulacji temperatury i ciśnienia powietrza pierwotnego dla bloków nr 1, 2, 4 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5, woj. łódzkie, NIP: 769-050-24-95	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
-	-	30 listopada 2015 r.	10
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	92 503	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	2 209,407 [toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	120 378	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	2 875,189 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	9 806		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Robert Cholewa		
Nr uprawnień:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	(32) 237 63 48, 609 031 735		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.