

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		05 lutego 2018r.		
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Planowane jest zastąpienie gazowych podgrzewaczy przepływowych wody centralnym systemem zasilanym z miejskiej sieci ciepłej; zamontowanie węzłów cieplnych oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody użytkowej w 7 budynkach.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Piłska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa w Piłce ul. Sikorskiego 33 64-920 Piła NIP: 7640001213		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
07.05.2018	31.12.2018		15	
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>				
Średnioroczna oszczędność energii finalnej:	278 864	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	23,978	[toe/rok]
Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej:	519 387	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	44,659	[toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	-36,050			[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>				
Imię i nazwisko:	Wiesław Słomowicz			
Nr uprawnień:	nie dotyczy	mgr inż. Wiesław Słomowicz audytor energetyczny		
Nr telefonu:	602 22 44 80	ul. Jaspisowa 3, 61-680 Poznań		
Podpis:	tel. 602 22 44 80			

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.