

<b>PGE ENERGIA CIEPŁA S.A.</b>	Nr ewid: IUU-18-0009
Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Wymiana wentylatorów spalin WPWDS-120/1,8 wraz z silnikami zainstalowanymi na kotle K-1/OP-230	Strona/Stron 21/21

## V. Załączniki

Załącznik nr 1. Karta audytu efektywności energetycznej

Załącznik nr 1

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		20 luty 2018		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		WYMIANA URZĄDZEŃ POTRZEB WŁASNYCH		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		WYMIANA WENTYLATORÓW SPALIN WPWDS-120/1,8 WRAZ Z SILNIKAMI ZAINSTALOWANYMI NA KOTLE K1/OP-230		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
24.03.2018	20.07.2018	2		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:	217 775	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	18,725	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:	544 437	{GJ/rok} lub [kWh/rok]	46,813	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej ***		{GJ/rok} lub [kWh/rok]		[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej ***		{GJ/rok} lub [kWh/rok]		[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Ryszard Grochowski / Krzysztof Szłapa			
Nr telefonu:	71 32 38 225; 691 351 399 / 71 32 38 346; 691 200 397			
Podpis:				