


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		10.04.2018 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych poprzez poprawę izolacji cieplnej rurociągów.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Demontaż zniszczonej izolacji (wełna, papa izolacyjna, siatka stalowa zatopiona w płaszczu klejowo-cementowym, blacha osłonowa) w sieci ciepłowniczej napowietrznej w Magistrali ciepłej do szybu R3 Rudna Zachodnia, odcinek od komory K29 do komory K12, 1 x DN300 o długości 180 m (zasilanie) i 1 x DN300 o długości 180 m (powrót), oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, wykonanie nowej izolacji (łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej z zatopionym płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej).			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, NIP: 692-10-10-700			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
16.04.2018r.	15.10.2018r.	25		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	285 858,889	kWh/rok	24,579	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	314 444,778	kWh/rok	27,037	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok		toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Stanisław Urbaniak			
Nr uprawnień:	nie dotyczy			
Nr telefonu:	667-871-034			
Podpis:				

*Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.