

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	10.04.2018 r.


Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych poprzez poprawę izolacji cieplnej rurociągów.	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Demontaż zniszczonej izolacji (wełna, papa izolacyjna, siatka stalowa zatopiona w płaszczu klejowo-cementowym, blacha osłonowa) w sieci ciepłowniczej napowietrznej w Rurociągu ciepłowniczym, na odcinku od sprzęgła do Piaskowni Obora, 1 x DN100 o długości 620 m (zasilanie) i 1 x DN100 o długości 620 m (powrót), oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów, wykonanie nowej izolacji (łubki ze sztywnej pianki poliuretanowej z zatopionym płaszczem osłonowym z blachy ocynkowanej).	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/ zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	„Energetyka” sp. z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 58, 59-301 Lubin, NIP: 692-10-10-700	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
16.04.2018r.	15.10.2018r.	25

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	453 115,556	kWh/rok	38,961	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	498 427,112	kWh/rok	42,857	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***		kWh/rok		toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***		kWh/rok		toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	Stanisław Urbaniak
Nr uprawnienia:	nie dotyczy
Nr telefonu:	667-871-034
Podpis:	

*Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.