


Audyty efektywności energetycznej
 Modernizacja odcinka napowietrznej magistrali sieci ciepłowniczej DN350 Bogdanka-Łęczna o długości 474,3 m

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania: 28.03.2018		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja odcinka napowietrznej magistrali sieci ciepłowniczej DN 350 Bogdanka-Łęczna o długości 474,3 m.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegać będzie na wymianie izolacji termicznej odcinka napowietrznej magistrali sieci ciepłowniczej na rurociągach przesyłowych wody grzewczej (zasilanie i powrót) o średnicy nominalnej 350 mm tj. od komory napowietrznej BG-1 w Bogdance do punktu stałego przy wadze kamienia na długości 474,3 m.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	„ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA” Sp. z o.o. w Bogdance Bogdanka 21-013 Puchaczów NIP: 713-020-71-92			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
04.06.2018	-----	10		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	357 733,33	kWh/rok	30,760	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	393 505,56	kWh/rok	33,835	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	----	kWh/rok	----	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	----	kWh/rok	----	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Przemysław Stępień			
Nr telefonu:	605 545 443			
Podpis:	 EcoSTEPS Przemysław Stępień ul. Kuszyńska 9, 53-220 Wójcice NIP 6279515-3 REGON 141313151 tel. 605 545 443			

*Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.