


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania	
		22.02.2018	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych.		
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczej wykonanej w technologii napowietrznej przy ul. E. Kwiatkowskiego i kanałowej na os. Stawki na nową wykonaną w technologii preizolowanej, o średnicy dostosowanej do zapotrzebowania na ciepło. Likwidacja zbędnych odcinków.		
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:	Miejska Energetyka Ciepła Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP 661-000-02-08, REGON 290513364		
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.04.2018	01.09.2018	Nie dotyczy	14
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	1 029,28	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	24,58 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 132,21	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	27,04 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***:	107,50		[ton/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	Piotr Sarna		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy		
Nr telefonu:	41 266-74-33 wew. 46		
Podpis:			

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.