


KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania:	
		5.03.2018 r.	
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Modernizacja sieci ciepłowniczej	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):		Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej na sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych o średnicy 406,4/560 przy ul. Padereswkiego w Ostródzie.	
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Marszałka Piłsudskiego 21, 14-100 Ostróda	
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**		Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
01.05.2018		-	20
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:			
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	397 001	kWh/rok	34,14 [toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	516 101	kWh/rok	44,38 [toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej			
Imię i nazwisko:	mgr inż. Arkadiusz Baranowski		
Nr telefonu:	693-240-004		
Podpis:			

*Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej