

**1. KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ**

|  |   |   |                |
|--|---|---|----------------|
| <b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>   |   | <b>Data wykonania</b>   |                |
|  |   | 18 maja 2018 r.   |                |
| <b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |   |                |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:   |   | Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie odzyskiwania energii, w tym odzyskiwania energii w procesach przemysłowych, w tym poprzez instalację lub modernizację. |                |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):  |   | Wykonanie systemu freecoolingu poprzez zastosowanie wymiennika pośredniczącego o mocy chłodniczej 500 kW.   |                |
| Dane podmiotu, u którego będzie realizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): |   | BIPROSTAL SA Firma Inżynieryjno-Konsultingowa<br>Ul. Królewska 57<br>30-081 Kraków<br>NIP: 677-004-70-64  |                |
| Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**   | Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:*** | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:  |                |
| 01.07.2018 r.  | -   | 15  |                |
| <b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>   |   |   |                |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 164 926,090   | kWh/rok   | 14,181 toe/rok |
| Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **  | 412 315,225   | kWh/rok   | 35,452 toe/rok |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***   | -   | kWh/rok   | - toe/rok      |
| Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***   | -   | kWh/rok   | - toe/rok      |
| <b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>   |   |   |                |
| Imię i nazwisko:   | Michał Jarosiński   |   |                |
| Nr telefonu:   | (22) 626 09 10  |   |                |
| Podpis:  | <i>JAROSIŃSK MICHAŁ</i>   |   |                |

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.