



WIELKOPOLSKIE BIURO
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Audyt efektywności energetycznej – wymiana odcinków sieci ciepłowniczej

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.04.2018r / 01.04.2020r		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Wymiana odcinków sieci ciepłowniczej wykonanych w technologii tradycyjnej na odcinki wykonane w technologii preizolowanej w PGKiM Sp. z o.o.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie planowane polega na wymianie odcinków sieci ciepłowniczej napowietrznej oraz kanałowej wykonanych w technologii tradycyjnej na odcinki sieci preizolowanej w izolacji standard z rurociągami pojedynczymi i podwójnymi.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane / zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Ul. Polna 4, 62-700 Turek NIP 6680000082 REGON 311022883			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:		
-	Ostatni protokół odbioru z dnia 30.09.2019r	5		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	543 934	kWh/rok	46,770	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	598 328	kWh/rok	51,447	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann	WIELKOPOLSKIE BIURO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		
Nr telefonu:	792-715-465	Piotr Lehmann 61-249 Poznań, ul. Kłobuckiej 16/34 tel +48 792 715 465, NIP 781-242-11-714		
Podpis:				

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.