

**KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – WERSJA DO EDYCJI**

<b>KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ</b>		<b>Data wykonania</b>	
		11 maja 2018	
<b>Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej</b>			
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:		Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne na terenie zakładu MA Polska S.A	
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):		Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej polegało na wymianie 141 szt. wewnętrznych opraw oświetleniowych wyposażonych w źródła rtęciowe i metalohalogenkowe o mocy 86,6 kW na 112 szt. opraw wyposażonych w źródła LED o mocy 19,8 kW.	
Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane:		MA Polska S.A, Ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy NIP 6462336513 REGON 273823276	
Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*:	Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*:	Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
2.07.2018r	13.07.2018 r.	-	5
<b>Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)</b>			
Srednioroczna oszczędność energii finalnej:	407 510	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	35,040 [toe/rok]
Srednioroczna oszczędność energii pierwotnej:	1 018 774	[GJ/rok] lub [kWh/rok]	87,599 [toe/rok]
Szacowana wielkość redukcji emisji CO <sub>2</sub> ***:	318,3		[ton/rok]
<b>Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej</b>			
Imię i nazwisko:	Piotr Lehmann WIELKOPOLSKIE BIURO		
Nr uprawnienia:	nie dotyczy EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		
Nr telefonu:	+48 792-715-465 61-249 Poznań, ul. Lipi Lubelskiej 16/34 Piotr Lehmann		
Podpis:	tel. +48 792 715 465, NIP 782-242-11-77		

\*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

\*\* W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

\*\*\*Na podstawie wskaźników emisji CO<sub>2</sub> zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.