

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		19-06-2018		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja źródła ciepła			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Modernizacja źródeł ciepła. Wymiana obecnego wężła ciepłowniczego bez obudowy na nowy z obudową i automatyką pogodowo-czasową wraz z niezbędną armaturą hydrauliczną i elektryczną.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kłodzku ul. Walasiewiczówny 4, 57-300 Kłodzko			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
2018			0,6	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	557 037	[kWh/rok]	47,897	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	612 741	[kWh/rok]	52,686	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	0,0	[kWh/rok]	0,0	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	0,0	[kWh/rok]	0,0	[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Samorajski			
Nr telefonu:	795-587-948	<b>AUDYTOR ENERGETYCZNY</b> Nr upr. WZ77/VZ009		
Podpis:	mgr inż. <i>P. Samorajski</i> tel. kom. 795 587 948			

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej