

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		12.06.2018 r.		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Zmniejszenie strat ciepła w dystrybucji w sieciach ciepłowniczych.			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Wymiana węzłów grupowych na indywidualne w miejskiej sieci ciepłowniczej w Policach ul. Wyszyńskiego 42, ul.26Kwietnia 18.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. ul. Bankowa 18 72-010 Police NIP 851-020-55-50 REGON:810398694			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii		
01.10.2018	31.10.2019	30		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Srednioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	302522,22	kWh/rok	26,012	toe/rok
Srednioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	149748,50	kWh/rok	12,876	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Srednioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Karol Jakubiak			
Nr telefonu:	601774809			
Podpis:				

*Niepotrzebne skreślić

**W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

***W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej