
	<b>FORTUM NETWORK WROCLAW SP. Z O.O.</b>	Nr ewid.: 142.1/ZC/2018
	Audyt efektywności energetycznej planowanego przedsięwzięcia pn.: Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia – Pierwszy pakiet zadań inwestycyjnych	Strona/Stron 28/28

### KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ		Data wykonania		
		30.07.2018		
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja tradycyjnej sieci ciepłowniczej na sieć preizolowaną oraz wymiana izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia. Pierwszy pakiet zadań inwestycyjnych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Planowana inwestycja obejmuje modernizację wyeksploatowanych sieci kanałowych i ich zastąpienie siecią preizolowaną oraz wymianę izolacji sieci napowietrznej na terenie miasta Wrocławia. Zakres prac inwestycyjnych dla pierwszego pakietu obejmuje 4 zadania inwestycyjne w ciągu ulic: Białokórnicy, Kazimierza Wielkiego, Widok, Most Oławski.			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało zrealizowane* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	Fortum Network Wrocław Sp. z o.o. ul. Antoniego Słonimskiego 1a, 50 – 304 Wrocław NIP: 895-20-97-034			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:***		
01.07.2019		15		
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 473 583	kWh/rok	126,705	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **	1 613 575	kWh/rok	138,742	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	Daniel Roch			
Nr telefonu:	32 237 63 90			
Podpis:				

\* Niepotrzebne skreślić.

\*\* W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

\*\*\* W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.